

1) Výrobok: **MERAČ VODIVOSTI**

2) Typ: **IVAR.PT-LFS**



3) Charakteristika použitia:

In-line merač na jednoduché určenie limitnej hodnoty vodivosti (konduktivity).

Digitálne meranie vodivosti s limitnou hodnotou 20 $\mu\text{S}/\text{cm}$.

Vhodné na použitie s demineralizačnými patrónami IVAR.PT-PS5000 a IVAR.PT-PS5000ALU.

4) Technické a prevádzkové parametre:

- Max. prevádzková teplota 40 °C
- Max. prevádzkový tlak 10 barov
- Meranie vodivosti – jednoduché priebežné sledovanie kvality vody
- Pripojenie 3/4"
- Elektróda V4A, $c = 0,6$
- Napájanie pomocou batérie (dlhodobá životnosť cca. 6 rokov)

Farebné diódy a nastavenia:

- **Zelená LED (signalizácia správnej prevádzky)**
- **Červená LED (signalizácia prekročenia odporúčanej hodnoty)**
- Pri prekročení limitnej hodnoty vodivosti 20 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (pri 20 °C) zhasne zelená LED dióda a červená LED dióda bude blikať.
- Bez teplotnej korekcie.

5) Upozornenie:

- Spoločnosť IVAR CS, spol. s r.o. si vyhradzuje právo vykonávať v akomkoľvek momente a bez predchádzajúceho upozornenia zmeny technického alebo obchodného charakteru pri výrobkoch, uvedených v tomto technickom liste.
- Vzhľadom na ďalší vývoj výrobkov si vyhradzuje právo vykonávať technické zmeny alebo vylepšenia bez oznámenia, odchýlky medzi vyobrazeniami výrobkov sú možné.
- Informácie uvedené v tomto technickom oznámení nezbavujú užívateľa povinnosti dodržiavať platné normatívy a platné technické predpisy.
- Dokument je chránený autorským právom. Takto založené práva, najmä práva prekladu, rozhlasového vysielania, reprodukcie fotomechanikou, alebo podobnou cestou a uloženie v zariadení na spracovanie dát zostávajú vyhradené.
- Za tlačové chyby alebo chybné údaje nepreberáme žiadnu zodpovednosť.

**LIKVIDÁCIA ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ**
sa riadi zákonom č. 79/2015 Z.z.

Tento symbol označuje, že s výrobkom nemá byť nakladané ako s domovým odpadom.
Výrobok by mal byť odovzdaný na zberné miesto, určené pre takéto elektrické zariadenia.