

ATEC 6, 400 V

ZPŮSOB PŘIPOJENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ NA HLADINĚ NÍZKÉHO NAPĚTÍ

1-FÁZOVÉ 3-FÁZOVÉ HODNOTA JISTIČE PŘED ELEKTROMĚREM A

PŘEVOD MĚŘICÍCH TRANSFORMÁTORŮ PROUDU (MTP) A

(vyplňte, jsou-li instalovány a doložte protokol o provedení ověření MTP)

PŘIPOJOVANÉ ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE

PŘÍKON SPOTŘEBIČŮ PRO PŘÍZNÁNÍ DVOUTARIFOVÉ DISTRIBUČNÍ SAZBY

Ohřev vody (TUV) – akumulační kW Přímotopné topení (nevztahuje se na přenosné přímotopy) kW

Akumulační topení kW Tepelné čerpadlo (příkon pohonu) Při A7/W35 1,5 kW

Jiné (uveďte) kW

TEPELNÉ ČERPADLO – specifikace (uveďte, je-li instalováno) Jmenovitý elektrický příkon 2,4 kW

Jmenovité napětí 400 V Tepelný výkon čerpadla Při A7/W35 6,5 kW

Ustálený proud 5,34 A Rozběhový proud 12 A